Przycisk oddymiania Pętla nr 3	Przycisk oddymiania Pętla nr 2	Przycisk oddymiania Pętla nr 1,2	Przycisk oddymiania Pętla nr 1	Czujki pożarowe (alarm I stopnia) Czujki w klatce schod	Czujki pożarowe (alarm I stopnia) Czujki w klatce schod	Czujki pożarowe (alarm I stopnia) Czujki w klatce schod	Czujki pożarowe (alarm I stopnia) Czujki w klatce schod	Przycisk ROP Pętla nr 3	Przycisk ROP Pętla nr 2	Przycisk ROP Pętla nr 1,2	Przycisk ROP Pętla nr 1	Czujki pożarowe (alarm II stopnia) Pętla nr 3	Czujki pożarowe (alarm II stopnia) Pętla nr 2	Czujki pożarowe (alarm II stopnia) Pętla nr 1,2	Czujki pożarowe (alarm II stopnia) Pętla nr 1	ŹRÓDŁO ALARMU POŻAROWEGO / URZĄDZENIE	
											◗				◗	Odblokowanie drzw systemu KD, Parter	KD
										◗				◗		Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro I	
									◗				◗			Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro II	
								◗				◗				Odblokowanie drzw systemu KD, Kon. tech	
								◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	Windy	Windy
								X	X	X	X	X	X	X	X	Wyłączenie central wentylacyjnych	System wentylacji
								X	X	X	X	X	X	X	X	Zamknięcie klap odcinających	
								X	X	X	X	X	X	X	X	Wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego	Monitoring
X	X	X	X	X	X	X	X									Uruchomienie systemu napowietrzania-klatkasch.	Napowietrz.
X	X	X	X	X	X	X	X									Uruchomienie klap odymiających-klatka sch.	Oddymianie
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uruchomienie sygnalizacji alarmowej	Sygnalizacja

OZNACZENIA

X - WŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

◗ - DŹWIG - ZJAZD NA KONDYGNACJĘ PARTERU

D - KONTROLA DOSTĘPU - ODBLOKOWANIE

UWAGA: Uruchomienie systemu gaszenia musi odbywać się w koincydencji min. 2 czujek lub czujki i ręcznego wyzwolenia przez obsługę obiektu

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR :		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok	
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
PROJEKTANT:	mgr inż. Wiesław Kapłon	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	PODPIS
OPRACOWNIE:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Gatniejewski	upr.nr WKP/0493/PWOE/15	
TREŚĆ RYSYNKU:	MATRYCA STEROWAŃ SYSTEMU SAP		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2018	Z-07	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.