
L1,L2,L3
63A
4kV
3p
C
20A
400V
6kA
40A
gG
50kA
Up<2,5kV
kl II
PE
N
YKY 5x16,0
OCHRONNIK
ZASILANIE Z RG - OBWÓD
NR RG/26
25A
30mA
AC
L1
N
B
10A
230V
6kA
YDYp 3x1,5
Pz=1,1 kW
kj=0,7
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/01
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/02
L2
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/03
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/04
L3
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/05
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/06
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/07
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/08
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/09
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/1.1
stycznik
16A
1z/230V
IP20
A1 A2
YDYp 2x1,5
STEROWANIE
BMS + stycznik
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/1.2
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T3/1/1.3
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T3/1/10


16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/11
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/12
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/13
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/14
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/15
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/16
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/17
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/18
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/19
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/20
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/21
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/22
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/23
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/24
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK OBWÓD NR - T3/1/25
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK OBWÓD NR - T3/1/26
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK OBWÓD NR - T3/1/27
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/28
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK OBWÓD NR - T3/1/29
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK OBWÓD NR - T3/1/30
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/31
16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T3/1/32

SCHE


16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
ROLETY
OBWÓD NR - T3/1/33
ROLETY
OBWÓD NR - T3/1/34
ROLETY
OBWÓD NR - T3/1/35
ROLETY
OBWÓD NR - T3/1/36
ROLETY
OBWÓD NR - T3/1/37
NAPĘD EKRANÓW
OBWÓD NR - T3/1/38
NAPĘD EKRANÓW
OBWÓD NR - T3/1/39
MONITOR INTERAKTYWNY
OBWÓD NR - T3/1/40
RZUTNIKI
OBWÓD NR - T3/1/41
RZUTNIKI
OBWÓD NR - T3/1/42
RZUTNIKI
OBWÓD NR - T3/1/43
RZUTNIKI
OBWÓD NR - T3/1/44
RZUTNIKI
OBWÓD NR - T3/1/45
Pz=2,2 kW
kj=0,4
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/50
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/51
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/52
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/53
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/54
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/55
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/56
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/57
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/58

MAT TABLICY T3/1


16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,4
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T3/1/59
OBWÓD NR - T3/1/60
OBWÓD NR - T3/1/61
OBWÓD NR - T3/1/62
OBWÓD NR - T3/1/63
OBWÓD NR - T3/1/64
OBWÓD NR - T3/1/65
OBWÓD NR - T3/1/66
OBWÓD NR - T3/1/67
OBWÓD NR - T3/1/68
OBWÓD NR - T3/1/69
OBWÓD NR - T3/1/70
OBWÓD NR - T3/1/71
OBWÓD NR - T3/1/72
OBWÓD NR - T3/1/73
OBWÓD NR - T3/1/74
OBWÓD NR - T3/1/75
OBWÓD NR - T3/1/76
OBWÓD NR - T3/1/77
OBWÓD NR - T3/1/78


PRZEDZIA£ KABLOWY
1950x300x230
1950
300
575
230

System instalacji wewnêtrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwpora¿eniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpoœrednim obudowa izolacyjna urz¹dzenia
-dodatkowa - przed dotykiem poœrednim szybkie wy³¹czanie zasilanania
Stosowaæ tablicê IP40-IK08 drzwi pe³ne z zamkiem mechanicznym
Zachowaæ rezerwê 30% wolnych pól po zabudowie tablicy
Szafa metalowa

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pami¹tkowa 2/37 | 61-512 Poznañ
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		**Branża:** ELEKTRYCZNA	**Stadium:** WYKONAWCZY
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr in¿. Wies³aw Kap³on	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	Podpis
SPRAWDZAJ¥CY:	mgr in¿. Marcin Gatniejewski	upr.nr WKP/0483/PWOE/15	
TREŒÆ RYSYNKU:	SCHEMAT TABLICY T3/1		
DATA ROZPOCZÊCIA PROJEKTU:	**DATA**	**NR RYSUNKU**	**SKALA**
OSTATNIA MODYFIKACJA:	Lipiec 2016	**E-16**	**1:100**

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywaæ £¹cznie z Projektami Bran¿owymi © Wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody w³aœciciela dokumentacji zabronione.