



SCHEMAT TABLICY TK2

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania

Stosowane tablice IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym