
L1,L2,L3
63A
4kV
3p
C
20A
400V
6kA
40A
gG
50kA
Up<2,5kV
kl II
PE
N
YKY 5x16,0
OCHRONNIK
ZASILANIE Z RG - OBWÓD
NR RG/24
25A
30mA
AC
L1
N
L2
N
L3
N
L1
N
L2
N
L3
N
L1
B
10A
230V
6kA
YDYp 3x1,5
Pz=1,1 kW
kj=0,7
stycznik
16A
1z/230V
IP20
A1 A2
YDYp 2x1,5
STEROWANIE
BMS + stycznik
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/01
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/02
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/03
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/04
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/05
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/06
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/07
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/08
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/09
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/1.1
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/1.2
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/1.3
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/1.4
OŒWIETLENIE OGÓLNE
OBWÓD NR T2/1/1.5


16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/10
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/11
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/12
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/13
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/14
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/15
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/16
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/17
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/18
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/19
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/20
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/21
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/22
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/23
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/24
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/25
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW
kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK
OBWÓD NR - T2/1/26
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW
kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK
OBWÓD NR - T2/1/27
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW
kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK
OBWÓD NR - T2/1/28
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/29
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW
kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK
OBWÓD NR - T2/1/30
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,0 kW
kj=0,2
SUSZARKA DO RĄK
OBWÓD NR - T2/1/31
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/32
16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/33

# SCHEMAT TABLICY T2/


16A 30mA ch-k "AC" 6kA B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW kj=0,2
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T2/1/34
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V OBWÓD NR - T2/1/35
ROLETY OBWÓD NR - T2/1/36
ROLETY OBWÓD NR - T2/1/37
ROLETY OBWÓD NR - T2/1/38
ROLETY OBWÓD NR - T2/1/39
NAPĘD EKRANÓW OBWÓD NR - T2/1/40
RZUTNIKI OBWÓD NR - T2/1/41
RZUTNIKI OBWÓD NR - T2/1/42
RZUTNIKI OBWÓD NR - T2/1/43
Pz=2,2 kW kj=0,4
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/50
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/51
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/52
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/53
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/54
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/55
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/56
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/57
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/58
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/59
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/60
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/61
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/62
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/63
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL OBWÓD NR - T2/1/64

1

System instalacji wewnêtrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwpora¿eniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpoœrednim obudowa izolacyjna urz¹dzenia
-dodatkowa - przed dotykiem poœrednim szybkie wy³¹czanie zasilanania
Stosowaæ tablicê  IP40-IK08 drzwi pe³ne z zamkiem mechanicznym
Zachowaæ rezerwê 30% wolnych pól po zabudowie tablicy
Szafa metalowa


16A
30mA
ch-k "AC"
6kA
B
YDYp 3x2,5
Pz=2,2 kW
kj=0,4
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/65
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/66
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/67
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/68
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/69
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/70
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/71
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/72
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/73
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V-PUNKTY PEL
OBWÓD NR - T2/1/74
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/75
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/76
GNIAZDA OGÓLNE 16A/230V
OBWÓD NR - T2/1/75


PRZEDZIAŁ KABLOWY
1950x300x230
1950
300
575
230

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

**GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.**
**ul. Pami¹tkowa 2/37 | 61-512 Poznañ**
**biuro@gpvt.pl**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMER UMOWY:** | **Branża:** ELEKTRYCZNA | **Stadium:** WYKONAWCZY | |
| **INWESTOR:** | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku<br>ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok | | |
| **NAZWA INWESTYCJI:** | Budowa Centrum Symulacji Medycznej<br>(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21) | | |
| **LOKALIZACJA INWESTYCJI:** | ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok | | |
| **PROJEKTANT:** | mgr in¿. Wies³aw Kap³on | upr.nr WKP/0385/PWOE/09 | PODPIS |
| **SPRAWDZAJ¥CY:** | mgr in¿. Marcin Gatniejewski | upr.nr WKP/0483/PWOE/15 | |
| **TREŒÆ RYSUNKU:** | SCHEMAT TABLICY T2/1 | | |
| **DATA ROZPOCZÊCIA PROJEKTU:** | **DATA** | **NR RYSUNKU** | **SKALA** |
| **OSTATNIA MODYFIKACJA:** | Lipiec 2016 | **E-14** | **1:100** |

**Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywaæ £¹cznie z Projektami Bran¿owymi © Wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody w³aœciciela dokumentacji zabronione.**