

Tab. 2 Tabela doboru kabli

Połączenia	Pinst	Kz	cosF	Pszcz	Qszcz	Szcz	Wsp równ	Iobc	Izab	Typ kabla	Długość	delta U	I dop kabla	Rkab	War 1			War 2		
	kW			kW	kVA <sub>r</sub>	kVA		A	A		m	%	A	om/km	Iobc	Izab	Idop	1,6 Izab	1,45 Idop	
ZKP - RG	339,0	0,53	0,94	179,7	65,2	191,1	1	289,6	500	2xYAKY 4x240	60	0,5	726	0,0625	289,6	500,0	726,0	800,0	1052,7	
Obwody oświet.	1,8	0,9	0,85	1,6	1,0	1,9	1	2,9	10	YDY 3x1,5	25	0,4	22	12,1	2,9	10,0	22,0	16,0	31,9	
Obwody gn.wtyk.	2,2	0,9	0,85	2,0	1,2	2,3	1	3,5	16	YDY 3x2,5	15	0,2	30	7,41	3,5	16,0	30,0	25,6	43,5	

RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO  
ZKP - ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE PROJEKTOWANE