



OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
A1	OPRAWA LED G/K 3900LM PLX E 840 / 600X600
A2	OPRAWA LED G/K 3900LM MICRO-LINE E 840 / 600X600
A3	OPRAWA LED G/K 5200LM MICRO-LINE E 840 / 600X600
B1	OPRAWA LED 4400LM MICRO-LINE E 840 / 600X600
B1-D	OPRAWA LED 4400LM MICRO-LINE EDD 840 / 600X600
B2	OPRAWA LED 6600LM MICRO-LINE E 840 / 600X600
C	OPRAWA LED 3R 6000LM OPTICS-1 E 34 840 / 600X600
D1	OPRAWA CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 / 600X600
D2	OPRAWA CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 600X600
D3	OPRAWA CLEAN LED CR80 9000LM SHM E IP65 940 / 600X600
E1-D	OPRAWA NEW LED O-1 1800LM EDD 34 IP20/44 840
E2	OPRAWA NEW LED O-2 3500LM PLX E 34 IP20/44 840
F1	OPRAWA LED 2600LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200
F2	OPRAWA LED 4000LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200
G	OPRAWA LED COMPACT 3000LM PC E IP65 840
H1	OPRAWA LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
H2	OPRAWA LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
H3	OPRAWA N LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
AW1	OPRAWA AWARYJNA AXPO 3W 1h SE AT
AW2	OPRAWA AWARYJNA LV2C 3W 1h SE AT
AW3	OPRAWA AWARYJNA LV2C 3W 1h SE AT
AW4	OPRAWA AWARYJNA LV2C 3W 1h SE AT
AW5	OPRAWA AWARYJNA HVM 3W 1h SE AT
AW6	OPRAWA AWARYJNA ODB 1h SE AT + TERMOSTAT
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA IF2BWS 1W 1h SA AT (piktogram)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA IF2ALS 1W 1h SA AT (piktogram)

II PIĘTRO	nr	nazwa pomieszczenia	pow. [m2]
	2.01	SCUP - pediatria-ginekologia	68,26
	2.02	SCUP - geriatra i op.długoterminowa	36,1
	2.03	sala ćwiczeń um. pielęgnarskich	96,03
	2.04	pracownia nauk i um.technicznych	67,35
	2.05	pracownia anatomii i fizjologii	59
	2.06	pracownia rzeczywistości wirtualnej	30,27
	2.07	komunikacja	168,11
	2.08	magazyn główny	64,94
	2.09	komunikacja	8,24
	2.10	centrala gazów technicznych	10
	2.11	spreżarkownia	10
	2.11a	serwerownia	12,44
	2.12	magazyn UPS	12,44
	2.13	magazyn podręczny	10,51
	2.14	sala egzaminu OSCE	20,97
	2.15	sterownia	20,97
	2.16	sala egzaminu OSCE	20,97
	2.17	sala egzaminu OSCE	18,9
	2.18	komunikacja	57,87
	2.19	garderoba	20,05
	2.20	magazyn konserwatora	23,84
	2.21	pokój debriefingu	24,03
	2.22	klatka schodowa	36,93
	2.23	pokój debriefingu	20,54
	2.24	pokój debriefingu	20,46
	2.25	sterownia	4,3
	2.26	SSWW-opieka pielęgnarska	29,43
	2.27	pom.gospodarcze	2,51
	2.28	toaleta niepełnosprawnych	4,76
	2.29	toaleta damska	17,07
	2.30	wc pracownicze	4,44
	2.31	wc pracownicze	7,16
	2.32	toaleta męska	13,44
	2.33	SSWW-opieka pielęgnarska	30,27
	2.34	sterownia	8,97
	2.35	SSWW-opieka pielęgnarska	30,83
	2.36	SCUP-OIOM zabiegowa	49,19
	2.37	klatka schodowa	27,07
	SUMA:		1168,66
	KUBATURA PIĘTRA[m3]		5071,98

OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA	
RG	- rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)
T...	- tablice elektryczne obszarowe-podtynkowe 925x625x180 (wys x szer x gł)
TW	- tablica elektryczna wentylacji - natynkowa 1950x725x425 (wys x szer x gł)
GPP1-3	-przyciski ppoż głównego wyłącznika prądu
DB	-napęd drzwi: 0,1kW / 0,23kV
DB	-napęd rolety okiennej: 0,1kW / 0,23kV
DB	-suszarka do rąk: 1,3kW / 0,23kV
DB	Szafa okablowania strukturalnego wysokość szafy - 48U
PEL	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V -2 gniazda R45 okablowania strukturalnego
DB	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
DB	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V opt IP44
KT	-korytko kablowe-inst. elektryczne(szer 300 x wys100)
KT	-korytko kablowe-inst. teletechniczne(szer 400 x wys100)

		GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Pamiłkowa 21/37   61-512 Poznań biuro@gpvt.pl	
NUMER UMOWY:		Branża: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grotki w Sanoku ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
PROJEKTANT:		mgr inż. Wiesław Kapton	mgr inż. WYBIEGŁY
OPRACOWNIE:			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Marcin Gąsiewski	mgr inż. WYBIEGŁY
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT PIĘTRA II-INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:		DATA	NR RYSUNKU
OSTATNIA MODYFIKACJA:		05.2018	E-03
			SKALA
			1:100
Uwagi! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać i Cieszyć z Projektantem Branżowym i Właścicielem Prawa Zastrzeżenia. Powołanie lub wykorzystanie niegodne z przeliczeniem bez zgody właściciela dokumentacji architektonicznej.			