Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.1 szt.5



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.2 szt.6



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.3 x szt.12



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.2 szt.1



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.3 szt.1



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.4 szt.1



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.7 szt.1



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.8 szt.1



Rozmieszczenie wytyków dla słupów
Słup S-4.4.9 szt.1



BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-IIIN (SP500B)
zbroj. główne i strzemiona

otulina: 30/50 mm

Uwaga:
1. Rysunki rozpatrywać w hierarchi:
   -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wymiary prętów podano jako gabarytowe, a długości jako rzeczywiste
3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRWADZIĆ NA BUDOWIE.
5. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
6. Przebicia instalacyjne zgodnie z opracowaniem Architektury.
7. Warstwy wykończeniowe oraz izolacyjne wg projektu architektury.
8. Pod fundamentami wykonać beton podkładowy gr. 10cm.
9. Odbiór warunków gruntowych wykonać z uprawnionym geologiem i potwierdzić wpisem do dziennika budowy, a w przypadku stwierdzenia warunków innych niż w projekcie należy skontaktowac się z projektantem w celu wykonania stosownych korekt.
10. Sposób posadowienia fundamentów patrz część opisowa konstrukcji.
11. Zagięcia pretów wykonać zgodnie z tab.22 PN-B-03264:2002 jeżeli nie zaznaczono inaczej.
12. Pręty zbrojenia układać naprzemiennie tak, aby max. 50 % zbrojenia łączyć w jednym przekroju.
13. Betonowanie płyty fundamentowej i stropów wykonywać sekcjami nie dłuższymi niż 15m z pozostawieniem przerw do późniejszego zabetonowania. Przerwy technologiczne dotyczą betonu, NIE zbrojenia.
14. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi elementów dochodzących.
15. Zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu po wylaniu elementów konstrukcji.
16. Rysunek ten rozpatrywać łącznie z częścią opisową konstrukcji.
17. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem WYKONAWCZYM.
18. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji przyjętych na scematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
19. W przypadku pytań lub uwag należy skontaktować się z projektantem.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: Stadium:KONSTRUKCJA		
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok		
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Machacka-Szczepanek	upr.bud. SL/0548/POOS/09	
OPRACOWNIE:	mgr inż. Tomasz Schmidt		
	mgr inż. Piotr Rospond		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Klaudia Rospond	upr.bud. WKP/0082/POOS/16	
TREŚĆ RYSUNKU:	WYTYKI POD SŁUPY cz.1		
DATA ROZPOCZĘCIA	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
DRUGA MODYFIKACJA:	07.2018	K-103	1:25

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.